



WAGNER SERVICECENTRUM s.r.o., Hlavná 111, 080 01 Prešov

	SK - Megfelelőségi nyilatkozat	
---	---------------------------------------	---

Aláírt helyettes

gyártó : **WAGNER SERVICECENTRUM s.r.o., Hlavná 111, 080 01 Prešov**

gyártás: **Teslova 2, 040 12 Košice**
Revolučná 59, 044 25 Medzev

Ezennel kijelenti, hogy a termék:

Acél profil gipszkartonos konstrukciós rendszerekbe, típusmegjelölés: WAGNER acél profil UDD 30

a törvény rendelkezéseinek megfelelően sz. 90/1998 Z. z. az építési termékekről későbbi módosításokkal, ha telepítése megfelelő a termék műszaki feltételeinek, összeszerelési utasításokkal, a termék bejelentet felhasználási módjával, a termékre az alábbi szabványok vonatkoznak :

STN EN 14195 : 2007

Fém profilok amelyek mint alépitmény szolgálnak a gipszkarton építési rendszerekben.

A kezdeti típusvizsgálat ellenőrzése:

Tulajdonságok	Megadott értékek, arányok	Vizsgálati jelentés és utalás a laboratóriumra
Méretes toleranciája	Profil szélessége $w = 28,3$ mm Perem szélessége $w_1 = 27,0$ mm Perem szélessége $w_2 = 27,1$ mm Függőleges szög a peremnél $a_1=89$ Függőleges szög a peremnél $a_2=90$ Egyenletesség $=1,00$ mm	Vizsgálati jelentés č. 70-090023 12.02.2009
Lehajtás terhelése	Átlagos értékek 223/367/900	Vizsgálati jelentés č. 70-09-0031 26.2.2009

A termék leírása:

Méretes: magasság 27 mm
 szélesség 28 mm

Laboratóriumok neve és címe, ahol a vizsgálatokat végezték

1) TSUS, Studená 3, 821 04 Bratislava, vizsgálati részleg Krmanova 5, 040 00 Košice

Gyártó: **WAGNER SERVICECENTRUM s.r.o., Hlavná 111, 080 01 Prešov**

Név: **Róbert Wagner**

Funkció: **cég igazgató**

Dátum: **13.01.2013**

